

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 16/02/10 16:19:37  
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE  
 PEDIDO: 001832 CONTRATO:7715 REMISION: 007947-3  
 PRODUCTO: CANAL 6" (LIV) 8.2LB/FT 152.4GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94  
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: AUTOTRANSPORTES ARCE  
 PESO TEORICO (KG/MT) :12.202 LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
383890	.0130	.0330	.0150	.2200	.3000	.0260	.2600	.1600	.1100	.0010	.7300	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
383890	54,505	76,831	26

ATADOS DE LA COLADA

COLADA		
383890	TJK02426	TJK02427

  
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD