



Aceros Corsa, S.A. DE C.V.
 AV. LA PRESA No. 2 COL. SAN JUAN IXHUATEPEC
 C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
 TEL.: 5062-1916 FAX: 5586-8138
 www.aceroscorsa.com

VENDIDO A:

ACEROS TICOMAN S.A DE C.V.
 COLONIA TICOMAN, C.P. 07330
 CALLE A50 1857, NO. 8
 MEXICO, D.F.

EMBARCADO A: 5920

PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE C V

AV VALLE DE LAS ALAMEDAS

SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

ESTADO DE MEXICO

No. Ext. 66

Certificado de Calidad

FECHA: 2006/03/11

FL. - 9617

No.	MATERIAL	No COLADA	CALIDAD ACERO	ANALISIS QUIMICO							PROPIEDADES MECANICAS		
				% C	% Mn	% P	% S	% Si	% V	% Nb	ESFUERZO MAXIMO	LIMITE ELASTICO	% DE ENFLEXION
1	SOLERA 1/4" X 4" X 20'	0000081	ASTM36	.17	.80	.030	.012	.20	.000	.000	70,000	49,500	24.70
2	SOLERA 1/4" X 4" X 20'	0000035	ASTM36	.19	.83	.025	.020	.16	.000	.000	79,200	54,100	21.70
3	SOLERA 5/16" X 4" X 20'	030929	ASTM36	.15	1.30	.015	.031	.27	.002	.000	75,400	51,500	24.50
4	SOLERA 5/16" X 4" X 20'	034220	ASTM36	.18	1.14	.012	.025	.15	.001	.000	74,000	51,300	21.20
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

APROBACION

GESTION DE LA CALIDAD