

SAHAGÚN  
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah  
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990  
 México

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICADO 00000104
PEDIDO DE VENTA 4031220/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 3,378 KG	COLADA / LOTE 11000382/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 24010			CARTA DE EMBARQUE	FECHA 02.08.2016	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.1210	1.18	0.033	0.017	0.09	0.18	0.014	0.001	0.06	0.22	0.019	0.359	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn %	0.033

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
54.0	74.4	28.12	513	373

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ