

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 24 x 62# / 610 x 92.3	CERTIFICA 00000104
PEDIDO DE VENTA 4031220/000010		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 3,378 KG
		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		


ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 24010	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 02.08.2016
--------------------------------------	-------------------	---------------------

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.1320	1.20	0.036	0.013	0.09	0.23	0.012	0.002	0.07	0.23	0.020	0.376	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.028

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
56.7	75.6	23.70	521	391

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ