

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITILAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITILAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 6 x 12# / 150 x 18	CERTIFICATE ID 0000030036
PEDIDO DE VENTA 5276779/000030	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 3,931 KG	COLADA / LOTE 11007918/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 25619 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE: FECHA 26.06.2017	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		


COMPOSICIÓN QUÍMICA		C	0.085	Mn	1.228	S	0.038	P	0.010	Cu	0.261	Mo	0.023	Nb	0.000	Ni	0.077	Si	0.206	V	0.024	C.E.	0.336	Pb	0.000
---------------------	--	---	-------	----	-------	---	-------	---	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	---	-------	------	-------	----	-------

COMPOSICIÓN QUÍMICA		Sp	0.027
---------------------	--	----	-------

PROPIEDADES MECÁNICAS	UTS/FU KSI 69.6	Elong. %	27.3	UTS/FU MPa 479.7	YS/FY MPa 387.2	G/L mm 200
-----------------------	-----------------------	-------------	------	------------------------	-----------------------	------------------

PROPIEDADES MECÁNICAS	YS/UTS	0.8
-----------------------	--------	-----

COMENTARIOS / NOTAS	
---------------------	--



CARLOS MOSS VELEZ