

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 65# / 310 x 96.7	CERTIFICATE ID 0000017849
PEDIDO DE VENTA 4538392/000020	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 7,078 KG	COLADA / LOTE 11005338/04
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 24756	CARTA DE EMBARQUE FECHA 13.12.2016	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		

COMPOSICIÓN QUÍMICA	C	S	P	Cr	Mn	Ga	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Ph
0.0930	0.029	0.011	0.09	0.23	0.014	0.000	0.014	0.000	0.07	0.20	0.051	0.342	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	Sp	0.021
---------------------	----	-------

PROPIEDADES MECÁNICAS	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
55.5	72.8	21.12	502	382

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ