GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
A992	Wide Flange Beam / 24 x 55# / 610 x 81.8	0000019460

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	39,920 KG	**11005782**/03

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
4538392/000040	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
24756		11.01.2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.0860	1.12	0.021	0.013	0.11	0.23	0.020	0.000	0.08	0.22	0.054	0.330	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.018

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
52.7	68.0	26.80	469	364

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ