

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México	CLIENTE A FACTURAR ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 X 100# / 403	CERTIFICATE ID 0000024474	
PEDIDO DE VENTA 4930597/000020		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.2 M	PESO 25,417 KG	COLADA / LOTE 11006226/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE FOLIO : 010543		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 29.03.2017		
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %
0.087	1.116	0.016	0.017	0.146	0.334	0.016	0.000	0.110	0.228	0.052	0.345	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.026

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS:FY KSI	UTS:FU KSI	Elong. %	UTS:FU MPa	YS:FY MPa
56.0	71.3	25.0	491.2	386.1

COMENTARIOS / NOTAS

00003826

 CARLOS MOSS VELEZ