

CLIENTE A ENVIAR		CLIENTE A FACTURAR		GRADO		PRODUCTO / MEDIDA		CERTIFICATE ID	
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV		PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV		ASTM A992/A572 G50		Wide Flange Beam / 12 X 26# / 310 X 38.7		0000027924	
AVENIDA VALLE DE LAS		AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS		LONGITUD		PESO		COLADA / LOTE	
TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX		TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX		12.20 M		15,108 KG		11007354/04	
ALAMEDAS		TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX		ASTM A572-13 G50		ASTM A6-14		ASTM A992-11 (2015)	
54940		54940 México		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		ASTM A992-11 (2015)		CSA G40.21-13 345WM	
PEDIDO DE VENTA		CUSTOMER MATERIAL N°		FECHA		CARTA DE EMBARQUE		ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	
5154773/000020		24.05.2017		24.05.2017		24.05.2017		25476 Tultitlan	

COMPOSICIÓN QUÍMICA		COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C	0.087	Mn	1.098
S	0.027	P	0.012
Si	0.111	Cr	0.310
Ni	0.094	Mo	0.020
Al	0.000	Nb	0.000
Cu	0.020	N	0.000
Co	0.020	As	0.001
Fe	0.001	Ce	0.329
0.020		Pb	0.001

PROPIEDADES MECÁNICAS		PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/FY	53.1	YS/FY	366.1
KSI		MPa	
UTS/FU	70.3	UTS/FU	484.6
KSI		MPa	
Elong.	23.2	Elong.	23.2
%		%	
G/L		G/L	200

PROPIEDADES MECÁNICAS		PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.8	YS/UTS	0.8

COMENTARIOS / NOTAS	
---------------------	--

CARLOS MOSS VELEZ

