

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
 AVENIDA VALLE DE LAS
 ALAMEDAS
 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX
 54940

CLIENTE A FACTURAR

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
 AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX
 54940
 México

GRADO
 ASTM A992/A572 G50

PRODUCTO / MEDIDA
 Wide Flange Beam / 12 x 40# / 310 x 59.5

CERTIFICATE ID
 0000035498

LONGITUD
 12.20 M

PESO
 24,684 KG

COLADA / LOTE
 11009151/03

PEDIDO DE VENTA
 5583137/000010

CUSTOMER MATERIAL N°

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
 ASTM A572-13 G50
 ASTM A6-14
 ASTM A992-11 (2015)
 CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE
 25975 Tultitlan

CARTA DE EMBARQUE

FECHA
 08.09.2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.085	1.097	0.026	0.011	0.090	0.235	0.037	0.000	0.090	0.233	0.040	0.323	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn
 %
 0.018

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS,FY KSI	UTS,FU KSI	Elong. %	UTS,FU MPa	YS,FY MPa	G/L mm
53.3	70.1	26.0	483.2	367.5	200

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
 0.8

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ

