

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H. HGO 43990
 México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 58# / 310 x 86.3	CERTIFICATE ID 0000037046
PEDIDO DE VENTA 5583137/000150		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 4,211 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 25975 Tultitlan		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.09.2017	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
				COLADA / LOTE 11009372/04

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.109	1.093	0.028	0.015	0.132	0.244	0.022	0.000	0.211	0.207	0.039	0.360	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.017


PROPIEDADES MECÁNICAS

YS / FY KSI	UTS / FU KSI	Elong. %	UTS / FU MPa	YS / FY MPa	G/L mm
50.1	66.9	23.7	461.0	345.1	200

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS / UTS
0.8

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ