

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. de C.V.

CALZADA VALLEJO No. 1361 LOCAL H. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
C.P. 07700, Tel. (868) 150-1900 al 29 Fax (868) 150-1954  
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas  
(Mill Test Report)

Número (number)

Certificado 048889

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS

FACTURA

FECHA 08/02/2010 07:44:26 a.m.

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T.	El	lg/Lit	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 1-20100109-1-061	ANG11/4 3/16	20ft 000003013312	A36/A529-50	59300	83500	29	0.71	0.200	1.020	0.008	0.034	0.002	0.270	0.330	0.100	0.090	0.462
02 1-20100111-1-001	ANG11/4 3/16	20ft 000003013312	A36/A529-50	59300	83500	29	0.71	0.200	1.020	0.008	0.034	0.002	0.270	0.330	0.100	0.090	0.462
03 1-20100111-1-003	ANG11/4 3/16	20ft 000003013312	A36/A529-50	59300	83500	29	0.71	0.200	1.020	0.008	0.034	0.002	0.270	0.330	0.100	0.090	0.462
04 1-20100111-1-004	ANG11/4 3/16	20ft 000003013312	A36/A529-50	59300	83500	29	0.71	0.200	1.020	0.008	0.034	0.002	0.270	0.330	0.100	0.090	0.462
05 1-20100111-1-005	ANG11/4 3/16	20ft 000003013312	A36/A529-50	59300	83500	29	0.71	0.200	1.020	0.008	0.034	0.002	0.270	0.330	0.100	0.090	0.462
06 2-20091201-1-010	ANG 3 0.375	40ft 000000085545	ASTM-A529-50	57800	86200	31	0.67	0.250	1.015	0.014	0.018	0.000	0.241	0.234	0.073	0.088	0.497
07 2-20091201-1-013	ANG 3 0.375	40ft 000000085545	ASTM-A529-50	57800	86200	31	0.67	0.250	1.015	0.014	0.018	0.000	0.241	0.234	0.073	0.088	0.497
08 2-20091201-1-014	ANG 3 0.375	40ft 000000085545	ASTM-A529-50	57800	86200	31	0.67	0.250	1.015	0.014	0.018	0.000	0.241	0.234	0.073	0.088	0.497
09 2-20091201-1-015	ANG 3 0.375	40ft 000000085545	ASTM-A529-50	57800	86200	31	0.67	0.250	1.015	0.014	0.018	0.000	0.241	0.234	0.073	0.088	0.497
10 2-20091201-1-016	ANG 3 0.375	40ft 000000085545	ASTM-A529-50	57800	86200	31	0.67	0.250	1.015	0.014	0.018	0.000	0.241	0.234	0.073	0.088	0.497
11 ---																	
12 ---																	
13 ---																	
14 ---																	
15 ---																	
16 ---																	
17 ---																	
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with aplicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV. B DIC. 2009