


PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)



CLIENTE PLESA ANAHUAC S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 26/01/2013 11:35:12 a.m.


Número (number)

Certificado 061708

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	El	lg/Lt	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	NI	Cr	CEQ	
01 2-20120331-2-016	CAN6 8.2	40ft	000000107088	ASTM-A529-50	50100	84200	27	0.59	0.258	0.909	0.009	0.016	0.000	0.231	0.189	0.080	0.067	0.479
02 2-20121226-3-019	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
03 2-20121226-3-020	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
04 2-20121226-3-021	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
05 2-20121226-3-022	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
06 2-20121226-3-025	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
07 2-20121226-3-026	CAN6 8.2	40ft	000000182941	ASTM-A529-50	59600	86900	27	0.68	0.249	0.963	0.010	0.019	0.000	0.242	0.214	0.079	0.139	0.497
08 2-20121227-1-022	CAN6 8.2	40ft	000001019843	A36/A529-50	59200	79600	25	0.74	0.210	0.970	0.010	0.034	0.000	0.230	0.310	0.130	0.140	0.467
09 2-20121227-1-023	CAN6 8.2	40ft	000001019843	A36/A529-50	59200	79600	25	0.74	0.210	0.970	0.010	0.034	0.000	0.230	0.310	0.130	0.140	0.467
10 2-20121227-1-024	CAN6 8.2	40ft	000001019843	A36/A529-50	59200	79600	25	0.74	0.210	0.970	0.010	0.034	0.000	0.230	0.310	0.130	0.140	0.467
11 ---																		
12 ---																		
13 ---																		
14 ---																		
15 ---																		
16 ---																		
17 ---																		
18 ---																		
19 ---																		
20 ---																		
21 ---																		
22 ---																		
23 ---																		
24 ---																		
25 ---																		
26 ---																		
27 ---																		
28 ---																		
29 ---																		
30 ---																		

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.