


# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte.  
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954  
H. Matamoros Tam.,

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )



Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 26/01/2013 01:10:12 p.m.

Certificado 061712

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E.	Ult.T.	El	lg/Lé	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 2-20130109-1-024	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
02 2-20130109-1-025	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
03 2-20130109-1-026	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
04 2-20130109-1-027	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
05 2-20130109-1-028	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
06 2-20130109-1-029	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
07 2-20130109-1-030	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
08 2-20130109-1-031	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
09 2-20130109-1-032	CLV 8 11.5 40ft	100000086730	ASTM-A572-50	66700	88000	32	0.75	0.230	0.960	0.007	0.033	0.001	0.220	0.250	0.100	0.090	0.468
11 ---																	
12 ---																	
13 ---																	
14 ---																	
15 ---																	
16 ---																	
17 ---																	
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.