


PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FACTURA

FECHA 17/01/2011 01:07:35 p.m.

Certificado 052884

AC. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T	EI	te/Ut	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CSQ
01 1-20101216-3-022	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
02 1-20101216-3-023	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
03 1-20101216-3-024	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
04 1-20101216-3-025	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
05 1-20101216-3-026	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
06 1-20101216-3-027	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
07 1-20101216-3-028	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
08 1-20101216-3-029	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
09 1-20101216-3-030	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
10 1-20101216-3-031	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
11 1-20101216-3-032	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
12 1-20101216-3-033	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
13 1-20101216-3-034	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
14 1-20101216-3-036	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
15 1-20101216-3-037	ANG2 1/4	Z0ft	000000094888 ASTM-A529-50	57800	85300	27	0.67	0.244	0.906	0.007	0.006	0.000	0.222	0.175	0.066	0.065	0.461
16 ---																	
17 ---																	
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.