



PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

FACTURA


FECHA 17/02/2011 08:19:42 p.m.

Certificado 053332

AL. NO. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	UIET.	EI	TS/UT	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 2-20101008-1-029	SOL 8	0.625 40ft	000003019484 A36/A529-50	50200	76900	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
02 2-20101011-1-001	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
03 2-20101011-1-005	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
04 2-20101011-1-006	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
05 2-20101008-1-035	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
06 2-20101011-1-003	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
07 2-20101011-1-002	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
08 2-20101008-1-033	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
09 2-20101008-1-036	SOL 8	0.625 40ft	000003019486 A36/A529-50	50900	80200	35	0.63	0.240	1.020	0.023	0.027	0.002	0.230	0.350	0.096	0.160	0.510
10 ---																	
11 ---																	
12 ---																	
13 ---																	
14 ---																	
15 ---																	
16 ---																	
17 ---																	
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos establecidos de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



[Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: ángulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestión de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.