


# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700  
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Numero (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 06/04/2011 08:53:57 p.m.

Certificado 0540

AL. NO DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	LIME	UT.T	B	S/UC	C	Mn	P	S	Al	Si	CU	Ni	Cr
01 1-20110122-1-020	SOL 1/4 1/4	20ft 000000015670	ASTM/A36	60500	88700	28	0.68	0.240	1.010	0.012	0.029	0.000	0.280	0.250	0.093	0.091
02 1-20110122-1-021	SOL 1/4 1/4	20ft 000000015670	ASTM/A36	60500	88700	28	0.68	0.240	1.010	0.012	0.029	0.000	0.280	0.250	0.093	0.091
03 1-20110122-1-024	SOL 1/4 1/4	20ft 000000015670	ASTM/A36	60500	88700	28	0.68	0.240	1.010	0.012	0.029	0.000	0.280	0.250	0.093	0.091
04 1-20110122-1-025	SOL 1/4 1/4	20ft 000000015670	ASTM/A36	60500	88700	28	0.68	0.240	1.010	0.012	0.029	0.000	0.280	0.250	0.093	0.091
05 1-20110122-1-026	SOL 1/4 1/4	20ft 000000015670	ASTM/A36	60500	88700	28	0.68	0.240	1.010	0.012	0.029	0.000	0.280	0.250	0.093	0.091
06 2-20110222-1-007	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
07 2-20110222-1-009	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
08 2-20110222-1-011	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
09 2-20110222-1-013	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
10 2-20110222-1-015	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
11 2-20110222-1-017	ANG 3 1/4	20ft 0000000163657	ASTM-A529-50	58000	82200	29	0.70	0.235	0.909	0.009	0.042	0.000	0.249	0.305	0.082	0.054
12 2-20110225-1-057	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
13 2-20110225-1-058	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
14 2-20110225-1-059	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
15 2-20110225-1-060	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
16 2-20110225-1-061	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
17 2-20110225-1-062	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
18 2-20110225-1-064	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
2-20110225-1-073	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082
-20110225-1-075	ANG 3 1/4	20ft 000000096256	ASTM-A529-50	58900	83000	28	0.70	0.258	0.901	0.008	0.006	0.000	0.237	0.219	0.090	0.082

22 ---  
23 ---  
24 ---  
25 ---  
26 ---  
27 ---  
28 ---  
29 ---  
30 ---

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and been manufactured, sampled, tested and inspected in accord with splicable requirements of specifications: ASTM A6



*[Signature]*  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.