

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC SA DE CV

FACTURA

FECHA 08/08/2011 05:26:01 p.m.

Certificado 055690

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E	Lit.T.	EI	Is/ut	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 1-20110712-3-012	SOL 3 3/8 20ft	000000100288	ASTM-A529-50	58000	84500	28	0.68	0.246	0.908	0.006	0.011	0.000	0.235	0.189	0.071	0.065	0.467
02 1-20110712-3-013	SOL 3 3/8 20ft	000000100288	ASTM-A529-50	58000	84500	28	0.68	0.246	0.908	0.006	0.011	0.000	0.235	0.189	0.071	0.065	0.467
03 1-20110712-3-026	SOL 3 3/8 20ft	000000100288	ASTM-A529-50	58000	84500	28	0.68	0.246	0.908	0.006	0.011	0.000	0.235	0.189	0.071	0.065	0.467
04 2-20110606-1-093	ANG 2 1/4 1/4 20ft	000001012576	ASTM-A529-50	56100	83600	30	0.67	0.210	1.010	0.011	0.023	0.000	0.220	0.280	0.140	0.140	0.471
05 2-20110606-1-111	ANG 2 1/4 1/4 20ft	000001012576	ASTM-A529-50	56100	83600	30	0.67	0.210	1.010	0.011	0.023	0.000	0.220	0.280	0.140	0.140	0.471
06 2-20110606-1-113	ANG 2 1/4 1/4 20ft	000001012576	ASTM-A529-50	56100	83600	30	0.67	0.210	1.010	0.011	0.023	0.000	0.220	0.280	0.140	0.140	0.471
07 2-20110618-1-006	ANG 4 0.250 40ft	000000167963	ASTM-A529-50	58300	83600	32	0.69	0.240	0.948	0.010	0.024	0.000	0.282	0.235	0.085	0.055	0.477
08 2-20110618-1-008	ANG 4 0.250 40ft	000000167963	ASTM-A529-50	58300	83600	32	0.69	0.240	0.948	0.010	0.024	0.000	0.282	0.235	0.085	0.055	0.477
09 2-20110618-1-009	ANG 4 0.250 40ft	000000167963	ASTM-A529-50	58300	83600	32	0.69	0.240	0.948	0.010	0.024	0.000	0.282	0.235	0.085	0.055	0.477
10 2-20110618-1-022	ANG 4 0.250 40ft	000000167963	ASTM-A529-50	58300	83600	32	0.69	0.240	0.948	0.010	0.024	0.000	0.282	0.235	0.085	0.055	0.477
11 2-20110618-1-023	ANG 4 0.250 40ft	000000167963	ASTM-A529-50	58300	83600	32	0.69	0.240	0.948	0.010	0.024	0.000	0.282	0.235	0.085	0.055	0.477

12 ---
13 ---
14 ---
15 ---
16 ---
17 ---
18 ---
19 ---
20 ---
21 ---
22 ---
23 ---
24 ---
25 ---
26 ---
27 ---
28 ---
29 ---
30 ---

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6


CONTROL
DE
CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la inegración de un gran equipo de trabajo.

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC

FACTURA

FECHA 08/08/2011 05:29:11 p.m.

Certificado 055690

At. No.	DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T.	Ei	lg/ut	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ	
01	Z-20110625-1-004	ANGZ 5/16 20ft	000001012175	ASTM-A529-50	52800	78300	34	0.67	0.190	0.950	0.011	0.034	0.000	0.230	0.250	0.120	0.130	0.437	
02	Z-20110625-1-037	ANGZ 5/16 20ft	000001012175	ASTM-A529-50	52800	78300	34	0.67	0.190	0.950	0.011	0.034	0.000	0.230	0.250	0.120	0.130	0.437	
03	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.