

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FACTURA

FECHA 28/03/2012 02:47:33 p.m.

Certificado 058458

AG. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E.	U.E.T.	El	Ca/Lt	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ	
01 Z-20120207-1-014	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
02 Z-20120207-3-043	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
03 Z-20120207-3-044	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
04 Z-20120207-3-045	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
05 Z-20120207-3-046	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
06 Z-20120207-3-047	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
07 Z-20120207-3-048	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
08 Z-20120207-3-050	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
09 Z-20120207-3-051	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
10 Z-20120207-3-055	ANG 6	0.625 40Ft	000001016294	ASTM-A529-50	52600	81200	31	0.64	0.210	0.940	0.007	0.019	0.000	0.241	0.268	0.090	0.180	0.467
11 ---																		
12 ---																		
13 ---																		
14 ---																		
15 ---																		
16 ---																		
17 ---																		
18 ---																		
19 ---																		
20 ---																		
21 ---																		
22 ---																		
23 ---																		
24 ---																		
25 ---																		
26 ---																		
27 ---																		
28 ---																		
29 ---																		
30 ---																		

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6



[Handwritten Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.