

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 8/20/2012 5:31:47 PM

Certificado 060179

AL. NO. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E	Ult.T.	El	Wt	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CSQ
01 2-20120816-3-011	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
02 2-20120816-3-012	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
03 2-20120816-3-013	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
04 2-20120816-3-014	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
05 2-20120816-3-015	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
06 2-20120816-3-017	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
07 2-20120816-3-019	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
08 2-20120816-3-020	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
09 2-20120816-3-021	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
10 2-20120816-3-022	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
11 2-20120816-3-023	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
12 2-20120816-3-024	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
13 2-20120816-3-025	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
14 2-20120816-3-027	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
15 2-20120816-3-029	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
16 2-20120816-3-031	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
17 2-20120816-3-032	CAN 4 5.4	20ft	000000484304 A36/A529-50	59100	81900	27	0.72	0.210	0.940	0.007	0.037	0.000	0.200	0.350	0.110	0.080	0.447
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with spllicable requirements of specifications: ASTM A6

CONTROL
DE CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.