



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS.

Fecha / Date: 19/05/2016 06:19 AM

Fecha Impresión / Print Date: 19/05/2016 08:23 AM

Orden / Order: 41852

Certificado / Certificate: B41760



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201406131011	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000141110	A36/A529-50	54300	79200	30	0.69	.197	.904	.217	.018	.031	.442	.126	.116	.027	.023	.001	.004	.003	.452
2	2201406131003	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000141110	A36/A529-50	54300	79200	30	0.69	.197	.904	.217	.018	.031	.442	.126	.116	.027	.023	.001	.004	.003	.452
3	2201512121036	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000152503	A36/A529-50	51000	71500	31	0.71	.16	.835	.169	.011	.026	.322	.092	.138	.04	.025	.001	.009	.002	.385
4	2201512121037	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000152503	A36/A529-50	51000	71500	31	0.71	.16	.835	.169	.011	.026	.322	.092	.138	.04	.025	.001	.009	.002	.385
5	2201604143042	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000152798	A36/A529-50	50300	72900	32	0.69	.18	.821	.163	.015	.027	.204	.079	.069	.017	.011	.001	.002	.002	.388
6	2201604143009	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
7	2201604143013	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
8	2201604143014	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
9	2201604143007	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
10	2201604143006	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
11	2201604142014	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
12	2201604143004	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000160716	A36/A529-50	52800	73500	32	0.72	.179	.835	.179	.011	.024	.201	.09	.073	.017	.01	.001	.001	.002	.388
13	2201604123098	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000160802	A36/A529-50	53000	74700	34	0.71	.183	.867	.201	.016	.029	.231	.089	.082	.018	.011	.001	.003	.004	.404
14	2201604123096	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000160802	A36/A529-50	53000	74700	34	0.71	.183	.867	.201	.016	.029	.231	.089	.082	.018	.011	.001	.003	.004	.404
15	2201604123095	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000160802	A36/A529-50	53000	74700	34	0.71	.183	.867	.201	.016	.029	.231	.089	.082	.018	.011	.001	.003	.004	.404
16	2201604113037	ANG 20ft 2.5x2.5x1/4	000000160813	A36	46300	68600	34	0.67	.187	.874	.184	.014	.024	.189	.071	.064	.017	.01	.001	.005	.002	.399
17	2201605121047	ANG 20ft 4x4x1/4	000000161016	A36/A529-50	53100	75900	39	0.7	.188	.857	.194	.014	.023	.191	.058	.09	.023	.009	.001	.001	.002	.399
18	2201605121057	ANG 20ft 4x4x1/4	000000161016	A36/A529-50	53100	75900	39	0.7	.188	.857	.194	.014	.023	.191	.058	.09	.023	.009	.001	.001	.002	.399
19	2201605113023	ANG 20ft 4x4x1/4	000000161015	A36/A529-50	51000	72900	36	0.7	.192	.876	.203	.016	.02	.169	.054	.075	.017	.008	.001	.001	.003	.403
20	2201605113022	ANG 20ft 4x4x1/4	000000161015	A36/A529-50	51000	72900	36	0.7	.192	.876	.203	.016	.02	.169	.054	.075	.017	.008	.001	.001	.003	.403

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.