

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700  
Almacen Matamoros Tel. (856)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Número (number)

At.	No DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	EI	IQ/ut	C	P	S	Al	SI	Cu	NI	CR	CEQ
	012-20110303-1-041ANG	O.109 3/4	20 ft 000001011000A36/A529-50	54500	78800	30	0.69	0.200	0.016	0.032	0.000	0.232	0.290	0.140	0.160	0.468	
	022-20110303-1-075ANG	O.109 3/4	20 ft 000001010994A36/A529-50	54400	79400	29	0.68	0.200	0.014	0.041	0.000	0.240	0.300	0.120	0.160	0.460	
	032-20110303-1-076ANG	O.109 3/4	20 ft 000001010994A36/A529-50	54400	79400	29	0.68	0.200	0.014	0.041	0.000	0.240	0.300	0.120	0.160	0.460	
	042-20110303-1-078ANG	O.109 3/4	20 ft 000001010994A36/A529-50	54400	79400	29	0.68	0.200	0.014	0.041	0.000	0.240	0.300	0.120	0.160	0.460	
	052-20110303-1-080ANG	O.109 3/4	20 ft 00000164582A36/A529-50	56500	80400	29	0.70	0.243	0.008	0.021	0.000	0.238	0.286	0.1000	0.069	0.476	

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación. ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplished and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications. ASTM A6

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y scleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV. A ABRIL 2008