

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Numero (number)

CLIENTE LAMINADORA VISTA HERMOSA, S.A DE C.V.

FACTURA

FECHA 28/11/2011 10:59:46 a.m.

Certificado 057044

No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E.	U.T.	B	Fe	Al	C	Mn	P	S	Mi	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ	
1	2-20111015-1-016	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
2	2-20111015-1-017	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
3	2-20111015-1-018	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
4	2-20111015-1-021	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
5	2-20111015-1-023	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
6	2-20111015-1-025	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
7	2-20111015-1-026	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	52000	81000	34	0.64	0.246	0.951	0.006	0.014	0.000	0.220	0.216	0.093	0.068	0.475
8	2-20111015-1-027	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
9	2-20111015-1-028	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
0	2-20111015-1-029	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
1	2-20111015-1-030	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
2	2-20111015-1-031	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
3	2-20111015-1-032	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
4	2-20111015-1-033	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
5	2-20111015-1-034	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
6	2-20111015-1-035	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494
7	2-20111015-1-036	ANG 4 1/2	Z01c	000000102788	A36/A529-50	50500	78900	31	0.64	0.260	0.925	0.006	0.014	0.000	0.212	0.269	0.094	0.103	0.494

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6



[Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr lá satisfacción de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.