



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Orden / Order: 36384

Certificado / Certificate: B36322

Fecha / Date: 15/08/2015 12:48 PM

Fecha Impresión / Print Date: 15/08/2015 14:21 PM




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	LE	UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201507311029	ANG 40ft 4x4x0.313	000000150784	A36/A529-50	52201	75836	31	0.69	.16	.82	.17	.016	.029	.262	.119	.096	.024	.016	.001	.004	.002	.379
2	2201507311027	ANG 40ft 4x4x0.313	000000150784	A36/A529-50	52201	75836	31	0.69	.16	.82	.17	.016	.029	.262	.119	.096	.024	.016	.001	.004	.002	.379
3	2201507303062	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151299	A36/A529-50	50936	71376	30	0.71	.168	.84	.168	.019	.028	.316	.136	.14	.034	.03	.001	.004	.001	.401
4	2201507303056	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151299	A36/A529-50	50936	71376	30	0.71	.168	.84	.168	.019	.028	.316	.136	.14	.034	.03	.001	.004	.001	.401
5	2201507303053	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151456	A36/A529-50	53461	75365	30	0.71	.177	.849	.187	.023	.024	.435	.179	.119	.028	.019	.001	.004	.003	.429
6	2201507302033	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53458	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
7	2201507302035	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53458	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
8	2201507302031	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53455	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
9	2201507302034	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53453	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
10	2201507302036	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53458	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
11	2201508053001	CAN 40ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
12	2201507313004	ANG 40ft 4x4x0.5	000000151670	A36/A529-50	50381	72320	32	0.7	.164	.83	.184	.024	.029	.313	.151	.084	.016	.015	.001	.003	.003	.393
13	2201507313005	ANG 40ft 4x4x0.5	000000151670	A36/A529-50	50381	72320	32	0.7	.164	.83	.184	.024	.029	.313	.151	.084	.016	.015	.001	.003	.003	.393
14	2201508051005	CAN 40ft 4 (5.4)	000000150757	A529-50	57002	80570	29	0.71	.212	.906	.184	.02	.014	.18	.177	.059	.02	.007	.001	.004	.003	.449
15	2201508051004	CAN 40ft 4 (5.4)	000000150757	A529-50	57002	80570	29	0.71	.212	.906	.184	.02	.014	.18	.177	.059	.02	.007	.001	.004	.003	.449

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.