

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 29/08/13 49:14
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 013083 CONTRA 16124 REMISION: 0056803-3
 PRODUCTO: SOLERA 2-1/2X1/4" 63.5X6.35MGRADO DE ACERO A529/A529M-05 G50
 CANTIDAD EMBARCADA 10.430 TONS
 ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/A6M-10 EMBARQUE: TRANSPORTES RAGOVA
 PESO TEORICO PRODUCTO: 3.165 KGS/MT LONGITUD(Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Ti	% Pb
303159	.0170	.0240	.0100	.2200	.2500	.0190	.270	.080	.100	.003	.980	.002	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:


COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (%)	DUREZA SUPERFICIAL
303159	59,130	81,756	27	

ANALISIS METALOGRAFICO:

COLADA	ESTRUCTURA	INCLUSIONES	TAMAÑO DE GRANO	DESCARBURIZACION
303159				

ATADOS DE LA COLADA

COLADA					
303159	SNH06421	SNH06422	SNH06423	SNH06424	SNH06425



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD S. A. de C. V.