

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 19/12/13 12:34:26
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 014232 CONTRA 17170 REMISION: 0060697-1
 PRODUCTO: SOLERA 4X1/2" 101.6X12.7MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-08
 CANTIDAD EMBARCADA 11.410 TONS
 ESPECIFICACION A6/A6M-10 EMBARQUE: TRANSPORTES RUIZ
 PESO TEORICO PRODUCTO:10.129 KGS/MT LONGITUD(Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
304407	.0140	.0310	.0130	.1900	.2500	.0170	.2600	.0800	.0900	.0020	.7900	.0010
304408	.0210	.0310	.0220	.1800	.2700	.0180	.2000	.0800	.0800	.0020	.6800	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (PSI/MPA)	ESFUERZO MAXIMO (PSI/MPA)	ALARGAMIENTO (2")	CHARPY V-NOTCH JOULES	CHARPY V-NOTCH LB-PIE	CHARPY V-NOTCH KG-MT
304407	53,136	75,150	27			
304408	50,448	72,146	27			

ATADOS DE LA COLADA

COLADA			
304407	SNL02849	SNL02850	SNL02851
304408	SNL02833	SNL02834	


 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
 SIMEC ACERO S.A. DE C.V.
 DEPTO. DE INGENIERIA