

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 26/07/08 9:10:22

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

PEDIDO: 001425 CONTRATO:4711 REMISION: 005733-1

PRODUCTO: SOLERA 2X1/4" 50.8X6.35MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: TRANSPORTES ARCE

PESO TEORICO(KG/MT): 2.530 LONGITUD(Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
377327	.0150	.0360	.0150	.1700	.2300	.0240	.2100	.0900	.0800	.0020	.6500	.0010
377328	.0140	.0400	.0140	.1800	.2300	.0260	.2500	.0900	.0800	.0010	.6600	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
377327	49,240	70,740	27
377328	50,076	71,752	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA	SIG	SIG	SIG	SIG	SIG	SIG
377327	SIG06859					
377328	SIG06844	SIG06845	SIG06846	SIG06847	SIG06848	SIG06849



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD