




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
271508	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.012	0.010	0.224	0.020	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
271509	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.820	0.021	0.007	0.214	0.020	0.030	0.030	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
271508	260702814A	61.244 (KSI)	77.946 (KSI)	24(%)
271508	260702815A	64.150 (KSI)	79.684 (KSI)	21(%)
271509	260702821A	63.218 (KSI)	79.401 (KSI)	21(%)
271509	260702822A	62.618 (KSI)	79.096 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
271508	260702894A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271508	260702895A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271508	260702896A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271508	260702897A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271509	260702897A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
271508	260702894A	1000902361	2512
271508	260702895A	1000902361	2512
271508	260702896A	1000902361	2512
271508	260702897A	1000902361	2512
271509	260702897A	1000902361	2512

FIN DE DATOS