




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
272309	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.012	0.011	0.207	0.020	0.020	0.020	0.008	0.002	0.001	
272323	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.810	0.020	0.006	0.184	0.020	0.020	0.020	0.007	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
272309	260704589A	61.607 (KSI)	76.667 (KSI)	23 (%)
272309	260704590A	62.313 (KSI)	77.961 (KSI)	22 (%)
272323	260704557A	62.958 (KSI)	77.574 (KSI)	23 (%)
272323	260704558A	60.264 (KSI)	76.353 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
272309	260704589A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
272309	260704590A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
272309	260704592A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
272323	260704588A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
272323	260704589A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
272309	260704589A	1000914308	2741
272309	260704590A	1000914308	2741
272309	260704592A	1000914308	2741
272323	260704588A	1000914308	2741
272323	260704589A	1000914308	2741

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--