




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
271314	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.860	0.018	0.007	0.207	0.030	0.070	0.060	0.019	0.003	0.001	
271315	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.840	0.017	0.005	0.220	0.030	0.040	0.040	0.011	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
271314	260702214A	60.030(KSI)	78.912(KSI)	23(%)
271314	260702215A	60.593(KSI)	79.476(KSI)	24(%)
271315	260702279A	53.366(KSI)	73.041(KSI)	26(%)
271315	260702280A	52.956(KSI)	73.155(KSI)	27(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
271314	260702277B	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000082387	000020
271314	260702279A	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000082387	000020
271315	260702279A	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000082387	000020
271315	260702280A	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000082387	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
271314	260702277B	1000914787	2741
271314	260702279A	1000914787	2741
271315	260702279A	1000914787	2741
271315	260702280A	1000914787	2741

FIN DE DATOS