




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172261	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.860	0.017	0.011	0.206	0.020	0.030	0.030	0.011	0.004	0.003	
172263	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.014	0.014	0.210	0.020	0.020	0.030	0.013	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172261	260703959A	61.377 (KSI)	75.967 (KSI)	23 (%)
172261	260703960A	61.263 (KSI)	75.649 (KSI)	24 (%)
172263	260703946A	62.623 (KSI)	78.535 (KSI)	21 (%)
172263	260703947A	60.995 (KSI)	76.753 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172261	260705887A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172263	260705884A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172263	260705886A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172263	260705887A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172261	260705887A	1000935192	2900
172263	260705884A	1000935192	2900
172263	260705886A	1000935192	2900
172263	260705887A	1000935192	2900

FIN DE DATOS