




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172152	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.015	0.011	0.261	0.020	0.040	0.030	0.003	0.003	0.003	
172154	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.820	0.013	0.010	0.229	0.020	0.020	0.030	0.008	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172152	260703729A	58.806(KSI)	78.505(KSI)	22(%)
172152	260703730A	59.912(KSI)	79.499(KSI)	24(%)
172154	260703761A	61.973(KSI)	79.764(KSI)	24(%)
172154	260703762A	59.982(KSI)	78.327(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172152	260705802A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172154	260705800A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172154	260705801A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172154	260705802A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172152	260705802A	1000934855	2900
172154	260705800A	1000934855	2900
172154	260705801A	1000934855	2900
172154	260705802A	1000934855	2900

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--