




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174479	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.880	0.020	0.006	0.199	0.040	0.050	0.040	0.010	0.004	0.003	
174480	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.020	0.006	0.209	0.030	0.050	0.060	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174479	260706926A	62.225 (KSI)	78.374 (KSI)	21 (%)
174479	260706927A	62.014 (KSI)	78.334 (KSI)	20 (%)
174480	260706928A	60.198 (KSI)	77.464 (KSI)	22 (%)
174480	260706929A	61.433 (KSI)	78.396 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174479	260706926A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040
174479	260706928A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040
174480	260706928A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040
174480	260706929A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174479	260706926A	1000942502	3113
174479	260706928A	1000942502	3113
174480	260706928A	1000942502	3113
174480	260706929A	1000942502	3113

FIN DE DATOS
