




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174435	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.860	0.017	0.005	0.203	0.020	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001	
174479	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.880	0.020	0.006	0.199	0.040	0.050	0.040	0.010	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174435	260706911A	62.100 (KSI)	79.037 (KSI)	23 (%)
174435	260706912A	62.581 (KSI)	79.439 (KSI)	21 (%)
174479	260706926A	62.225 (KSI)	78.374 (KSI)	21 (%)
174479	260706927A	62.014 (KSI)	78.334 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174435	260706924A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040
174435	260706925A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040
174479	260706927A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083431	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174435	260706924A	1000942504	3113
174435	260706925A	1000942504	3113
174479	260706927A	1000942504	3113

FIN DE DATOS