




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172793	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.880	0.021	0.008	0.223	0.020	0.020	0.030	0.005	0.005	0.001	
174799	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.018	0.008	0.202	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172793	260705105A	57.654(KSI)	77.059(KSI)	25(%)
172793	260705106A	55.991(KSI)	76.811(KSI)	26(%)
174799	260707465A	61.055(KSI)	76.582(KSI)	22(%)
174799	260707466A	62.573(KSI)	77.497(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172793	260707549A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
172793	260707550A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
174799	260707548A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
174799	260707549A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172793	260707549A	1000950128	3233
172793	260707550A	1000950128	3233
174799	260707548A	1000950128	3233
174799	260707549A	1000950128	3233

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--