




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275565	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.840	0.019	0.009	0.215	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
275566	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.890	0.015	0.006	0.200	0.010	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
275565	260709129A	55.355 (KSI)	73.327 (KSI)	24(%)
275565	260709130A	56.483 (KSI)	74.045 (KSI)	23(%)
275566	260709121A	55.918 (KSI)	73.840 (KSI)	24(%)
275566	260709122A	56.219 (KSI)	74.256 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
275565	260709131A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083972	000040
275565	260709132A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083972	000040
275566	260709128A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083972	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
275565	260709131A	1000958614	3302
275565	260709132A	1000958614	3302
275566	260709128A	1000958614	3302

FIN DE DATOS