




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174993	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.860	0.016	0.005	0.205	0.010	0.010	0.020	0.003	0.004	0.001	
176177	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.017	0.007	0.202	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174993	260707992A	59.371(KSI)	79.889(KSI)	22(%)
174993	260707993A	58.538(KSI)	78.851(KSI)	21(%)
176177	260709882A	60.548(KSI)	76.246(KSI)	24(%)
176177	260709883A	61.114(KSI)	77.397(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174993	260709930A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
174993	260709931A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176177	260709927A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176177	260709930A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174993	260709930A	1000965726	3302
174993	260709931A	1000965726	3302
176177	260709927A	1000965726	3302
176177	260709930A	1000965726	3302

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--