




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275673	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.016	0.010	0.194	0.010	0.010	0.020	0.002	0.004	0.001	
275675	ASTM A-36/A-572-50	0.216	0.900	0.018	0.008	0.207	0.010	0.010	0.020	0.004	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
275673	260709567A	61.550 (KSI)	77.776 (KSI)	21(%)
275673	260709568A	59.912 (KSI)	76.150 (KSI)	22(%)
275675	260709588A	63.599 (KSI)	79.209 (KSI)	22(%)
275675	260709589A	63.044 (KSI)	78.660 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
275673	260709844C	8	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275673	260709845A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275675	260709840A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275675	260709841A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
275673	260709844C	1000965342	3302
275673	260709845A	1000965342	3302
275675	260709840A	1000965342	3302
275675	260709841A	1000965342	3302

FIN DE DATOS