




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176554	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.860	0.020	0.010	0.205	0.020	0.030	0.020	0.010	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
176554	260710475A	63.736 (KSI)	79.430 (KSI)	22(%)									
176554	260710476A	61.911 (KSI)	78.253 (KSI)	21(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
176554	260710489A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084860		000030			
176554	260710490A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084860		000030			
176554	260710491A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084860		000030			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
176554	260710489A	1000980515	3547										
176554	260710490A	1000980515	3547										
176554	260710491A	1000980515	3547										
FIN DE DATOS													