




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277359	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.810	0.021	0.006	0.198	0.050	0.020	0.040	0.008	0.003	0.001	
277360	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.830	0.021	0.008	0.208	0.020	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	
470539	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.840	0.009	0.012	0.209	0.010	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
277359	260711516A	62.636 (KSI)	77.999 (KSI)	22 (%)
277359	260711524A	62.584 (KSI)	77.792 (KSI)	21 (%)
277360	260711510A	63.414 (KSI)	78.230 (KSI)	21 (%)
277360	260711511A	62.347 (KSI)	77.052 (KSI)	22 (%)
470539	260705796A	60.687 (KSI)	79.445 (KSI)	24 (%)
470539	260705797A	58.867 (KSI)	79.034 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
277359	260711531A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
277359	260711532A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
277360	260711513A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
470539	260711531A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030
470539	260711532A	45	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000084710	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
277359	260711531A	1000983308	3504
277359	260711532A	1000983308	3504
277360	260711513A	1000983308	3504
470539	260711531A	1000983308	3504
470539	260711532A	1000983308	3504

FIN DE DATOS