




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277365	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.930	0.011	0.008	0.231	0.030	0.030	0.030	0.009	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
277365	260711585A	59.895 (KSI)	79.860 (KSI)	21(%)									
277365	260711586A	58.859 (KSI)	78.112 (KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
277365	260711588A	40	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000084710		000040			
277365	260711589A	40	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000084710		000040			
277365	260711590A	40	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000084710		000040			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
277365	260711588A	1000983710	3504										
277365	260711589A	1000983710	3504										
277365	260711590A	1000983710	3504										
FIN DE DATOS													