




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177468	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.860	0.018	0.009	0.209	0.010	0.020	0.020	0.009	0.004	0.003	
277460	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.880	0.021	0.009	0.210	0.010	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177468	260711700A	60.724 (KSI)	77.496 (KSI)	22(%)
177468	260711701A	61.766 (KSI)	78.766 (KSI)	21(%)
277460	260711697A	60.463 (KSI)	77.653 (KSI)	20(%)
277460	260711698A	63.419 (KSI)	79.128 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177468	260711700A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050
277460	260711698A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050
277460	260711699A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050
277460	260711700A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177468	260711700A	1000984549	3504
277460	260711698A	1000984549	3504
277460	260711699A	1000984549	3504
277460	260711700A	1000984549	3504

FIN DE DATOS