




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176899	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.021	0.004	0.205	0.030	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
472017	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.012	0.010	0.228	0.030	0.020	0.030	0.004	0.003	0.002	
472616	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.850	0.019	0.008	0.228	0.010	0.030	0.020	0.010	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176899	260710865A	56.844 (KSI)	75.131 (KSI)	24(%)
176899	260710866A	57.133 (KSI)	75.577 (KSI)	25(%)
472017	260708564A	58.345 (KSI)	77.872 (KSI)	22(%)
472017	260708565A	61.377 (KSI)	79.443 (KSI)	21(%)
472616	260710859A	58.434 (KSI)	75.194 (KSI)	24(%)
472616	260710860A	58.195 (KSI)	75.047 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176899	260710872A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050
176899	260710876A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050
472017	260708590A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050
472616	260710876A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050
472616	260710884A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176899	260710872A	1000985626	3547
176899	260710876A	1000985626	3547
472017	260708590A	1000985626	3547
472616	260710876A	1000985626	3547
472616	260710884A	1000985626	3547

FIN DE DATOS