




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
268739	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.011	0.008	0.211	0.020	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	
275434	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.880	0.017	0.007	0.202	0.020	0.020	0.030	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
268739	260611620A	62.106 (KSI)	78.307 (KSI)	22(%)
268739	260611621A	61.757 (KSI)	77.968 (KSI)	24(%)
275434	260708900A	61.199 (KSI)	76.446 (KSI)	23(%)
275434	260708901A	62.822 (KSI)	77.579 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
268739	260708993B	8	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
268739	260708993C	8	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
275434	260708992A	32	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
275434	260708993B	8	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020
275434	260708993C	8	10	4.00	12.2	25.300	A-6	0000084925	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
268739	260708993B	1000986894	3561
268739	260708993C	1000986894	3561
275434	260708992A	1000986894	3561
275434	260708993B	1000986894	3561
275434	260708993C	1000986894	3561

FIN DE DATOS