




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277698	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.840	0.012	0.005	0.228	0.020	0.010	0.020	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
277698	260712329A	57.681(KSI)	77.617(KSI)	24(%)									
277698	260712330A	58.197(KSI)	77.858(KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
277698	260712684A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
277698	260712685A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
277698	260712686A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
277698	260712684A	1000992426	3379										
277698	260712685A	1000992426	3379										
277698	260712686A	1000992426	3379										
FIN DE DATOS													