




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171487	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.017	0.006	0.248	0.010	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
176352	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.880	0.020	0.006	0.190	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	
177114	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.850	0.019	0.007	0.202	0.020	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	
277737	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.018	0.004	0.207	0.020	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
171487	260704041A	59.991(KSI)	79.359(KSI)	21(%)
171487	260704042A	59.592(KSI)	79.138(KSI)	22(%)
176352	260710264A	65.378(KSI)	79.847(KSI)	21(%)
176352	260710265A	65.125(KSI)	78.780(KSI)	22(%)
177114	260712778A	53.983(KSI)	72.823(KSI)	25(%)
177114	260712779A	52.392(KSI)	70.458(KSI)	25(%)
277737	260712242A	56.535(KSI)	76.120(KSI)	24(%)
277737	260712243A	56.161(KSI)	75.743(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171487	260712770A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010
176352	260712769A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010
177114	260712805A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010
277737	260712769A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010
277737	260712770A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171487	260712770A	1000994218	3504
176352	260712769A	1000994218	3504
177114	260712805A	1000994218	3504
277737	260712769A	1000994218	3504
277737	260712770A	1000994218	3504

FIN DE DATOS

EMITIO : S0557849A