




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175697	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.870	0.019	0.007	0.247	0.010	0.020	0.020	0.004	0.005	0.001	
278297	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.019	0.004	0.223	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175697	260713321A	66.214(KSI)	77.143(KSI)	25(%)
175697	260713322A	65.892(KSI)	77.307(KSI)	23(%)
278297	260713312A	61.388(KSI)	78.338(KSI)	23(%)
278297	260713313A	60.838(KSI)	78.718(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175697	260713325A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
175697	260713326A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278297	260713316A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175697	260713325A	1000997201	3504
175697	260713326A	1000997201	3504
278297	260713316A	1000997201	3504

FIN DE DATOS