




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175697	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.870	0.019	0.007	0.247	0.010	0.020	0.020	0.004	0.005	0.001	
278296	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.860	0.023	0.009	0.220	0.040	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175697	260713321A	66.214(KSI)	77.143(KSI)	25(%)
175697	260713322A	65.892(KSI)	77.307(KSI)	23(%)
278296	260713318A	64.561(KSI)	76.229(KSI)	25(%)
278296	260713319A	65.178(KSI)	77.123(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175697	260713323A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
175697	260713324A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278296	260713320A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175697	260713323A	1000997202	3504
175697	260713324A	1000997202	3504
278296	260713320A	1000997202	3504

FIN DE DATOS