




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.11.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178321	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.015	0.004	0.223	0.030	0.040	0.030	0.008	0.003	0.001	
178322	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.013	0.004	0.226	0.030	0.030	0.030	0.007	0.003	0.001	
178323	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.850	0.015	0.004	0.201	0.030	0.030	0.050	0.013	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178321	260713695A	62.450 (KSI)	78.807 (KSI)	22(%)
178321	260713696A	60.089 (KSI)	77.470 (KSI)	23(%)
178322	260713702A	60.932 (KSI)	77.993 (KSI)	21(%)
178322	260713703A	59.745 (KSI)	77.467 (KSI)	22(%)
178323	260713677A	60.742 (KSI)	79.628 (KSI)	22(%)
178323	260713678A	61.577 (KSI)	79.600 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178321	260713700A	21	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000084710	000100
178322	260713703A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000084710	000100
178323	260713700A	21	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000084710	000100
178323	260713701A	21	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000084710	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178321	260713700A	1000999775	3504
178322	260713703A	1000999775	3504
178323	260713700A	1000999775	3504
178323	260713701A	1000999775	3504

FIN DE DATOS