




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
278553	ASTM A-36/A-572-50	0.216	0.880	0.016	0.007	0.220	0.040	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
278558	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.830	0.013	0.006	0.194	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
472886	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.011	0.006	0.205	0.020	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
278553	260713711A	62.220 (KSI)	78.068 (KSI)	22(%)
278553	260713712A	63.703 (KSI)	78.449 (KSI)	20(%)
278558	260713714A	62.763 (KSI)	77.566 (KSI)	22(%)
278558	260713715A	62.697 (KSI)	77.624 (KSI)	21(%)
472886	260711870A	61.878 (KSI)	78.480 (KSI)	22(%)
472886	260711871A	62.615 (KSI)	78.716 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
278553	260713718A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278553	260713719A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278553	260713720A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278558	260713718A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
472886	260713718A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
278553	260713718A	1000999936	3504
278553	260713719A	1000999936	3504
278553	260713720A	1000999936	3504
278558	260713718A	1000999936	3504
472886	260713718A	1000999936	3504

FIN DE DATOS